

Příloha č. 3 k Požárnímu řádu obce Chlumín

A) Přehled zdrojů vody (výpis z nařízení kraje).

Typ zdroje vody	Název	Kapacita	Čerpací stanoviště	Využitelnost, umístění
umělé	požární nádrž „Rasovna“	4000 m ³	přílehlá vozovka	celoroční v blízkosti čp.77 50.2877117N 14.4480517E
umělé	nadzemní hydrant	cca 30 l/sec	u hydrantu	celoroční u HZ čp.186 50.2884269N 14.4512508E
umělé	nadzemní hydrant	cca 30 l/sec	u hydrantu	celoroční u školy čp.123 50.2905817N 14.4465269E